

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	374	Landratsamt Neustadt a.d. WN	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	374	Landratsamt Neustadt a.d. WN	
Betreiber	[Name]	595 Solutions GmbH (vormals Schulte & Schmidt GmbH & Co. KG)		
Standort	[Bezeichnung]	Leichtmetallgießerei (Aluminium + Magnesiumlegierungen)		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Flosser Straße 53	92696	Flossenbürg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	Gießerei für Nichteisenmetalle		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	Nr. 3.8.1 des Anhangs der 4. BImSchV	Nr. 2.5 b) des Anhangs 1 der IE-RL	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	25.10.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Schmelz- und Druckgussanlagen	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Besch. v. 16.07.1999 (Az.: 43-824-14/97) und Anzeigen § 15 BImSchG vom 18.01.2023 i.V. mit 25.06.2021	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Weiterbetrieb der zwei Striko-Schachtschmelzöfen mit Heizöl als Brennstoff weicht ab von der Anzeige nach §15 BImSchG vom 25.06.2021 bzgl. vier neu aufzustellender Schmelztiegelöfen.	Gutachterliche Äußerung ist noch vorzulegen. Damit soll geklärt werden, ob weiterhin von einem Änderungsgenehmigungsverfahren im Sinne des § 16 BImSchG abgesehen werden kann.	15. Februar 2024		
		15. Februar		

Die Mündungshöhe von 20 m über Erdgleiche wurde bei den Kaminen der Schmelztiegelöfen (Verbrennungsabgase / Abluft über Schmelze) noch nicht umgesetzt.	Hochziehen der Kaminmündungen auf 20 m nach dem Vorliegen der Statik	2024		
---	--	------	--	--

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL